



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

UNITÀ OPERATIVA TERRITORIALE DI CERTIFICAZIONE,
VERIFICA e RICERCA – SEDE DI PIACENZA

Spettabile società
ITALTHERM S.p.A.
Via Salvo D'Acquisto, snc
29010 PONTENURE (PC)

OGGETTO: Generatori di calore modulari di costruzione **ITALTHERM** modelli **TIME POWER 50 K (SP), TIME POWER 50 K, TIME POWER 70 K, TIME POWER 90 K, TIME POWER 115 K, TIME POWER 160 K (SP), TIME POWER 160 K.** Rinnovo della precedente autorizzazione di pari oggetto rilasciata in data 20/09/2017.

Si fa riferimento alla richiesta della società **ITALTHERM SpA** presentata il 14/09/2022, intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione ad installare, per i generatori modulari indicati in oggetto, i dispositivi di sicurezza protezione e controllo previsti dalla Raccolta R 2009 cap. R.3.B entro un metro sulla tubazione di mandata immediatamente a valle dell'ultimo modulo. Trattasi dei seguenti generatori:

COSTRUTTORE: **ITALTHERM SpA**
MODELLO: **TIME POWER TIME POWER 50 K (SP), TIME POWER 50 K, TIME POWER 70 K, TIME POWER 90 K, TIME POWER 115 K, TIME POWER 160 K (SP), TIME POWER 160 K.**
MARCHIO DI FABBRICA: **ITALTHERM**
DISEGNO D'ASSIEME: **DIS. SCHEMA N.585001020 – REV.2 REDATTO IL 20/09/2017**

Tenuto conto della documentazione a corredo dei generatori modulari e delle verifiche e prove espletate a suo tempo presso il fabbricante, si ritiene che più elementi o moduli sopra specificati, installati in una combinazione rientrante tra quelle previste dalla documentazione tecnica, possono essere considerati, ai fini dell'applicazione della Raccolta R – Edizione 2009, come unico generatore ed i dispositivi di sicurezza, protezione e controllo di cui al cap.R.3.B. della Raccolta "R" possono essere sistemati immediatamente a valle dell'ultimo modulo entro una distanza all'esterno del mantello di rivestimento non superiore a un metro.

Si fa presente che la configurazione del generatore modulare ammessa è unicamente quella riconducibile al disegno d'assieme sopra riportato la cui copia, insieme al resto della documentazione tecnica, è conservata agli atti di questa UOT-ricerca dell'INAIL di Piacenza.

Restano fermi gli adempimenti in capo all'utilizzatore/installatore per quanto riguarda le modalità di denuncia degli impianti di cui all'art.18 del DM 1/12/1975. Al riguardo, copia della presente, farà parte della documentazione di progetto in fase di denuncia alla UOT-INAIL competente per territorio di installazione.

La presente ha la validità per ulteriori anni cinque.

All.: c.s.



Il direttore della UOT-INAIL di Piacenza
(dott. ing. Casto DI GIROLAMO)